



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Богоявленский пер., д. 6, стр. 2, Москва, 109012
Телефон: (495) 957-7393
ОГРН 1037739267500, ИНН 7701236617

Факс: (495) 621-3604
E-mail: dgkhl@mos.ru

26 ИЮН 2015

№

05-01-18-6188/5
05-01-18-6207/5

на №

106-2

от

Руководителю управления
Всероссийской политической
партии «Правое дело»
А.И. Борисову
Москва, 119019
ул. Воздвиженка 7/6, стр.1

Департамент рассмотрел Ваши обращения от 26.05.2015 № 106-1 и от 27.05.2015 № 106-2 о скоплениях воды 22 мая 2015 по адресам: Варшавское шоссе (у метро «Нагатинская»), ул. Наметкина д.16, ул. Воздвиженка 7/6 и сообщает следующее.

В период с 17 до 18 часов 22.05.15 по данным метеорадара на территории отдельных округов города прошли обильные осадки интенсивностью до 50 мм/ч (при норме для ливня от 15 до 20 мм/ч).

По информации Гидрометцентра России май 2015 года стал самым дождливым месяцем в ряду столичных метеонаблюдений.

1. По адресу: Варшавское шоссе, 33 (у метро «Нагатинская») укатанное место является пониженным. Водоотведение осуществляется через 2 водоприемных колодца, расположенных на трамвайных путях и 4 водоприемных колодца, расположенных на перекрестке с Нагорной улицей.

Эксплуатационной службой ЭГТР-6 ГУП «Мосводосток» проведены работы по устройству дополнительных водоотводящих лотков вдоль трамвайных путей и установке на смотровой колодец круглого водоприемника.

2. По адресу: ул. Наметкина, д. 18 проезжая часть является пониженным местом. Водоотведение осуществляется через 4 водоприемных колодца и водосточную сеть $d=500,600$ мм.

Эксплуатационной службой ЭГТР-6 проведены работы по устройству 2-х дополнительных водоприемных колодцев и установке на смотровые колодцы 2-х круглых водоприемников.

3. Водоотведение с проезжей части улицы Воздвиженка осуществляется по рельефу местности в водосточную сеть и водоприемные колодцы, расположенные на пересечении с Моховой улицей, в районе станции метро «Библиотека им. Ленина». Данная водосточная сеть и водоприемные колодцы находятся в технически исправном состоянии, причиной скопления воды является локальная просадка асфальтового покрытия.

По результатам обследования, проведенного эксплуатационной службой ЭГТР-1 ГУП «Мосводосток» совместно с ГБУ «Автомобильные дороги» 06.06.2015, установлено, что для организации водоотведения с территории по адресу ул. Воздвиженка, 7/6 стр.1 необходимо провести ремонтные работы асфальтового покрытия с обустройством уклона в сторону существующей водосточной сети, находящейся в технически исправном и работоспособном состоянии.

Выполнение названных работ по адресу: Воздвиженка, 7/6 стр.1 включено ГБУ «Автомобильные дороги» в план работ капитального характера на очередной период.

Департамент благодарит Вас за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к вопросам состояния инженерных сооружений города Москвы.

С уважением
**Первый заместитель
руководителя Департамента**



А.М. Самсонов